

广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区教育厅文件 广西壮族自治区机关事务管理局

桂水节约〔2023〕2号

自治区水利厅 自治区教育厅 自治区机关事务管理局关于公布 2022 年节水型高校的通知

各高等学校:

为深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,根据《自治区水利厅 自治区教育厅 自治区机关事务管理局关于开展 2022 年节水型高校建设的通知》(桂水节约〔2022〕4号),全区共 47 个高校校区申报(复核)2022 年节水型高校,其中,26 个高校校区通过本次评审,正式认定为“节水型高校”(附件 1),现将评审结果公布如下。

一、总体情况

广西节水型高校以校区为单位开展认定工作,其中,桂林

电子科技大学（六合路校区）、广西警察学院（长湖校区）已不承担办学任务，北海职业学院（工业园校区）因产权系租赁性质，不纳入建设基数，基数核定为 130 个。2021 年，广西认定节水型高校 24 个，因玉林师范学院、柳州工学院均为双校区联合创建，现重新核定为 26 个。2022 年，全区共 47 个高校校区申报（复核）2022 年节水型高校，评审通过 26 个（新报 32 个，通过 20 个；复核 15 个，通过 7 个，其中 1 个为 2021 年节水型高校）。截至 2022 年 12 月底，广西共有 52 个节水型高校，累计建成率 40%。

二、有关要求

各高等学校要持续做好校园节水工作，已建成节水型高校的学校要再接再厉，不断完善校园用水管理工作，做好经验推广，示范带动本地区节水载体建设。

广西大学（主校区）等 8 个复核未通过的高校校区（附件 2），撤销原节水型单位认定，经整改后符合标准的，可重新申报节水型高校。桂林电子科技大学（北海校区）等 12 个评审未通过的高校校区，要参照《节水型高校评价标准》完善相关节水制度和措施，多向先进单位学习借鉴，符合标准后尽快申报 2023 年节水型高校。本次暂未申报建设的高校校区，要及时开展水平衡测试，参照《节水型高校评价标准》做好校园节水工作，符合条件的，应尽快申报 2023 年节水型高校。

三、节水型高校授牌

2021—2022 年被认定为节水型高校的 52 个高校校区（附件 4），自治区水利厅、教育厅、机关事务管理局将予以授牌。因疫情原因，自治区不再举办集中授牌仪式，请各有关高校于 2023 年 2 月底前，将学校名称、收件地址、联系人及联系方式发送到自治区节水办邮箱：gxjieshui@126.com。另请各高校确认好牌匾上需要标识的学校名称，如广西科技大学（主校区）是写“主校区”还是“文昌校区”，需要加以明确。

未尽事宜，请联系：自治区水利厅黄子千，0771—2185079；自治区教育厅王大磊，0771—5815549；自治区机关事务管理局熊陈武，0771—8805653。

- 附件：1. 2022 年节水型高校名单
2. 撤销原节水型单位认定的高校名单
3. 2022 年节水型高校评审意见
4. 全区节水型高校建设情况一览表



（此件公开发布）

附件 1

2022 年节水型高校名单

序号	高校校区名单
1	广西工业职业技术学院（贵港校区）
2	桂林理工大学（雁山校区）
3	百色职业学院（主校区）
4	桂林理工大学（屏风校区）
5	广西民族大学（思源湖校区）
6	广西财经学院（相思湖校区）
7	百色学院（澄碧校区）
8	百色学院（东合校区）
9	北海职业学院（主校区）
10	广西安全工程职业技术学院（主校区）
11	广西警察学院（仙葫校区）
12	广西警察学院（五合校区）
13	广西卫生职业技术学院（昆仑校区）
14	桂林航天工业学院（主校区）
15	广西职业技术学院（主校区）
16	柳州城市职业学院（主校区）
17	梧州职业学院（主校区）
18	广西卫生职业技术学院（桃源校区）
19	桂林电子科技大学（花江校区）
20	河池学院（主校区）
21	桂林师范高等专科学校（主校区）
22	广西电力职业技术学院（五象校区）
23	桂林电子科技大学（金鸡岭校区）
24	南宁师范大学（五合校区）
25	广西国际商务职业技术学院（主校区）
26	南宁师范大学（长岗校区）

附件 2

撤销原节水型单位认定的高校名单

序号	高校校区名单
1	广西大学（主校区）
2	广西师范大学（王城校区）
3	广西艺术学院（南湖校区）
4	梧州学院（主校区）
5	广西机电职业技术学院（主校区）
6	广西现代职业技术学院（主校区）
7	桂林学院（主校区）
8	南宁学院（主校区）

附件 3

2022 年节水型高校评审意见

序号	高校校区名单	分数	评审意见
1	广西工业职业技术学院（贵港校区）	101	1. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 2. 非常规水利用设施单一，-3 分。 加分项：采用合同节水管理模式，+4 分。
2	桂林理工大学（雁山校区）	100	非常规水利用一项未见杂排水收集处理、浓水收集处理设施，-2 分。 加分项：开展节水技术和产品的创新和研发，+2 分。
3	百色职业学院（主校区）	100	1. 未建设节水监控平台，-2 分。 2. 未安装远程智能水表，-1 分。 3. 非常规水利用一项未见杂排水收集处理情况，-1 分。 加分项：引入合同节水管理模式，+4 分。
4	桂林理工大学（屏风校区）	98	未见非常规水利用设施，-4 分。 加分项：开展节水技术和产品的创新和研发，+2 分。
5	广西民族大学（思源湖校区）	98	非常规水利用一项未见浓水收集、再生水利用情况，-2 分。
6	广西财经学院（相思湖校区）	98	非常规水利用一项未见浓水收集、再生水利用情况，-2 分。
7	百色学院（澄碧校区）	97.5	1. 部分制度文件未盖章，-2 分。 2. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 3. 未及时分析核算用水情况，-1 分。 4. 非常规水利用一项未见浓水收集利用情况，-1 分。 加分项：参与节水大使评选活动，+1.5 分。

序号	高校校区名单	分数	评审意见
8	百色学院（东合校区）	97.5	1. 部分制度文件未盖章，-2分。 2. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 3. 未及时分析核算用水情况，-1分。 4. 非常规水利用一项未见浓水收集利用情况，-1分。 加分项：参与节水大使评选活动，+1.5分。
9	北海职业学院（主校区）	96	1. 未建设节水监控平台，-2分。 2. 未安装远程智能水表，-1分。 3. 非常规水利用一项未见浓水收集利用情况，-1分。
10	广西安全工程职业技术学院（主校区）	95	1. 所提供的材料未能反映节水型高校纳入学校总体发展规划，-1分。 2. 未建设节水监控平台，-2分。 3. 未安装远程智能水表，-1分。 4. 非常规水利用一项未见浓水收集利用情况，-1分。
11	广西警察学院（仙葫校区）	95	1. 未建设节水监控平台，-2分。 2. 未见非常规水利用设施，-4分。 加分项：成立节水护水志愿服务队，+1分。
12	广西警察学院（五合校区）	95	1. 未建设节水监控平台，-2分。 2. 未见非常规水利用设施，-4分。 加分项：成立节水护水志愿服务队，+1分。
13	广西卫生职业技术学院（昆仑校区）	95	1. 未建设节水监控平台，-2分。 2. 未安装远程智能水表，-1分。 3. 未见集中浴室和开水房使用智能节水型热水控制器情况，-1分。 4. 非常规水利用一项未见浓水收集利用情况，-1分。

序号	高校校区名单	分数	评审意见
14	桂林航天工业学院（主校区）	94	1. 未建设节水监控平台，-2分。 2. 非常规水利用设施单一，-3分。 3. 未安装远程智能水表，-1分。
15	广西职业技术学院（主校区）	94	1. 未见将节水宣传教育纳入高校年度工作考评，-1分。 2. 未实质性将节水宣传教育未纳入高校德育教育和考核指标，-2分。 3. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 4. 非常规水利用设施单一，-3分。
16	柳州城市职业学院（主校区）	93.5	1. 未建设节水监控平台，-2分。 2. 未安装远程智能水表，-1分。 3. 未见非常规水利用相关材料，-4分。 加分项：参加广西节水大使评选活动，+0.5分。
17	梧州职业学院（主校区）	93	1. 所提供的材料未能反映节水型高校纳入学校总体规划，-1分。 2. 未建设节水监控平台，-2分。 3. 未安装远程智能水表，-1分。 4. 非常规水利用设施单一，-3分。
18	广西卫生职业技术学院（桃源校区）	93	1. 未建设节水监控平台，-2分。 2. 未安装远程智能水表，-1分。 3. 未见集中浴室和开水房使用智能节水型热水控制器情况，-1分。 4. 非常规水利用设施单一，-3分。

序号	高校校区名单	分数	评审意见
19	桂林电子科技大学（花江校区）	92.5	1. 水平衡测试部分仅为 14 个一、二级表，不完整，-3 分。 2. 非常规水利用一项未见浓水收集情况，-1 分。 3. 因水平衡测试极不完善，水计量率难以核算，-8 分。 4. 因校区本年度仍部分采用地下水作为供水水源，2023 年拟作为现场监督检查单位，请学校进一步完善用水管理工作。 加分项：在桂林节水网上进行节水宣传报道，开展节能减排相关技术研发等，+4.5 分。
20	河池学院（主校区）	92	1. 未实质性将节水宣传教育未纳入高校德育教育和考核指标，-2 分。 2. 未建设节水监控平台，-2 分。 3. 未见非常规水利用设施，-4 分。
21	桂林师范高等专科学校（主校区）	92	1. 未实质性将节水宣传教育未纳入高校德育教育和考核指标，-2 分。 2. 未见 2022 年节水宣传教育情况，-2 分。 3. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 4. 未见对用水情况进行分析核算，-1 分。 5. 未见计量网络图，-1 分。 6. 非常规水利用设施单一，-3 分。 加分项：2019—2020 年节约型公共机构示范单位，+1 分。
22	广西电力职业技术学院（五象校区）	91	1. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 2. 未见食堂餐饮重点用水环节节水措施，-1 分。 3. 未见非常规水利用设施，-4 分。 4. 根据水平衡测试，水计量率偏低，-4 分。

序号	高校校区名单	分数	评审意见
23	桂林电子科技大学(金鸡岭校区)	90	1. 未见完整的计量网络图, -0.5分。 2. 水平衡测试部分仅为6个一、二级表, 不完整, -3分。 3. 非常规水利用设施单一, -3分。 4. 人均用水量核算为156.6L/人·d, 接近广西高校160L/人·d的用水定额, 要进一步加强用水管理。 5. 因水平衡测试极不完善, 水计量率难以核算, -8分。 加分项: 在桂林节水网上进行节水宣传报道, 开展节能减排相关技术研发等, +4.5分。
24	南宁师范大学(五合校区)	90	1. 未将节水宣传教育未纳入高校年度工作计划, 未实质性将节水宣传教育未纳入高校德育教育和考核指标, -4分。 2. 未建设节水监控平台, -2分。 3. 用水计量一项未安装远程智能水表, -1分。 4. 非常规水利用设施单一, -3分。
25	广西国际商务职业技术学院(主校区)	90	1. 未实质性将节水宣传教育未纳入高校德育教育和考核指标, -2分。 2. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践, 考虑疫情原因, 本次暂不扣分。 3. 未建设节水监控平台, -2分。 4. 未见远程智能水表使用情况, -1分。 5. 非常规水一项未见浓水收集处理情况, -1分。 6. 根据水平衡测试, 水计量率偏低, -4分。
26	南宁师范大学(长岗校区)	90	1. 未将节水宣传教育未纳入高校年度工作计划, 未实质性将节水宣传教育未纳入高校德育教育和考核指标, -4分。 2. 未建设节水监控平台, -2分。 3. 用水计量一项未安装远程智能水表, -1分。 4. 非常规水利用设施单一, -3分。

序号	高校校区名单	分数	评审意见
27	广西农业职业技术大学(主校区)	90	人均用水量核算为 159.70/人·d, 接近广西高校 160L/人·d 的用水定额, 要进一步加强用水管理, 建议近期内再做一次水平衡测试, 同时因水计量率难以核算, -10 分。
28	桂林电子科技大学(北海校区)	80	1. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践, 考虑疫情原因, 本次暂不扣分。 2. 未见计量网络图, -1 分。 3. 未见近三年内水平衡测试报告, -4 分。 4. 未建设节水监控平台, -2 分。 5. 非常规水利用设施单一, -3 分。 6. 因未见水平衡测试报告及自行测算过程, 无法核算水计量率, -10 分。
29	广西艺术学院(南湖校区)	76	1. 未见近三年内水平衡测试报告, -4 分。 2. 因未见水平衡测试, 水计量率、管网漏损率等指标无法核算, -20 分。
30	桂林学院(主校区)	72	1. 未见近三年内水平衡测试报告, -4 分。 2. 未建设节水监控平台, -2 分。 3. 未安装远程智能水表, -1 分。 4. 非常规水利用一项未见浓水收集利用情况, -1 分。 5. 因未见水平衡测试, 水计量率、管网漏损率等指标无法核算, -20 分。
31	南宁学院(主校区)	62	1. 未见将节水型高校纳入学校总体发展规划, -1 分。 2. 未见材料中有关宣教计划与考核的内容, -4 分。 3. 未充分开展节水宣传教育活动, -4 分。 4. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践, 考虑疫情原因, 本次暂不扣分。 5. 未见近三年内水平衡测试报告, -4 分。 6. 未见食堂餐饮、中央空调等重点用水环节节水措施, -2 分。 7. 非常规水利用设施单一, -3 分。 8. 因未见水平衡测试, 水计量率、管网漏损率等指标无法核算, -20 分。

序号	高校校区名单	分数	评审意见
32	广西师范大学（王城校区）	60	1. 宣教计划与考核中所列支撑材料系某次讲座策划书，不属于高校年度工作计划和考评，-4分。 2. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 3. 未见近三年内水平衡测试报告，-4分。 4. 未建设节水监控平台，-2分。 5. 水计量率、管网漏损率等指标因水平衡测试缺失无法核算，-30分。 备注：学校自评88分，未达标准要求。
33	广西大学（主校区）	55	1. 未实质性将节水宣传教育未纳入高校德育教育和考核指标，-2分。 2. 未深入社区、企业、机关单位等校外场所开展节水实践，考虑疫情原因，本次暂不扣分。 3. 未见近三年内水平衡测试报告，所供材料系2019年水平衡测试报告且极不完整，测试区域用水总量仅为部分区域，不足以证明全校多项节水技术指标，-4分。 4. 未分功能区对学校用水区域进行统计，部分制度建设文件、巡检台账陈旧，用水管理水平有待提高，-1分。 5. 人均用水量核算为257L/人·d，严重超过广西高校160L/人·d的用水定额，-10分。 6. 未见年计划用水量执行情况，-10分。 7. 水计量率及管网漏损率因水平衡测试缺失无法核算，-20分。 加分项：对校园供水用水系统进行研发并应用，因未见专利证书等鉴定证明材料，+2分。

序号	高校校区名单	分数	评审意见
34— 35	梧州学院（主校区）、广西现代职业技术学院（主校区）	—	这 2 个校区为须复核校区，因未提交材料，复核不通过。
36— 47	南宁师范大学（明秀校区）、右江民族医学院（主校区）、南宁师范大学（武鸣校区）、广西机电职业技术学院（主校区）、广西幼儿师范高等专科学校（主校区）、广西幼儿师范高等专科学校（武鸣校区）、广西幼儿师范高等专科学校（平果校区）、广西物流职业技术学院（主校区）、南宁理工学院（桂林校区）、广西工程职业学院（主校区）、广西培贤国际职业学院（主校区）、广西蓝天航空职业学院（主校区）	—	这 12 个校区总体评分均低于 70 分，或人均用水量超标，或未及时开展水平衡测试导致多项指标难以核算，或未根据《节水型高校评价标准》进行逐一证明支撑导致难以评分。建议及时开展水平衡测试，根据评价标准认真完善学校用水管理工作。

附件 4

全区节水型高校建设情况一览表

序号	高校校区名单	节水型高校建设情况	备注
1	广西大学（主校区）	复核不通过	
2	广西师范大学（王城校区）	复核不通过	
3	广西师范大学（雁山校区）	2021 年节水型高校	
4	广西师范大学（育才校区）	2021 年节水型高校	
5	广西医科大学（武鸣校区）	未申报	
6	广西医科大学（玉林校区）	未申报	
7	广西医科大学（主校区）	未申报	
8	广西民族大学（思源湖校区）	2022 年节水型高校	
9	广西民族大学（武鸣校区）	未申报	
10	广西民族大学（相思湖校区）	2021 年节水型高校	
11	桂林电子科技大学（北海校区）	申报，暂未通过	
12	桂林电子科技大学（花江校区）	2022 年节水型高校	
13	桂林电子科技大学（金鸡岭校区）	2022 年节水型高校	
14	桂林电子科技大学（六合路校区）	已不承担办学任务，不纳入建设基数	
15	桂林理工大学（空港校区）	未申报	
16	桂林理工大学（雁山校区）	2022 年节水型高校	
17	桂林理工大学（屏风校区）	2022 年节水型高校	
18	广西中医药大学（明秀校区）	未申报	
19	广西中医药大学（仙葫校区）	未申报	

序号	高校校区名单	节水型高校建设情况	备注
20	广西科技大学（主校区）	2021 年节水型高校	广西科技大学（文昌校区）
21	广西科技大学（柳东校区）	2021 年节水型高校	
22	广西科技大学（柳石校区）	2021 年节水型高校	
23	南宁师范大学（明秀校区）	申报，暂未通过	
24	南宁师范大学（五合校区）	2022 年节水型高校	
25	南宁师范大学（武鸣校区）	申报，暂未通过	
26	南宁师范大学（长岗校区）	2022 年节水型高校	
27	北部湾大学（主校区）	未申报	
28	广西艺术学院（南湖校区）	复核不通过	
29	广西艺术学院（西校区）	未申报	
30	广西艺术学院（相思湖校区）	未申报	
31	右江民族医学院（主校区）	申报，暂未通过	
32	桂林医学院（东城校区）	未申报	联合创建
33	桂林医学院（乐群校区）	未申报	
34	桂林医学院（临桂校区）	未申报	
35	玉林师范学院（东校区）	2021 年节水型高校	联合创建
36	玉林师范学院（西校区）	2021 年节水型高校	
37	河池学院（主校区）	2022 年节水型高校	
38	广西财经学院（防城港校区）	已取消，新设为防城港职业技术学院	
39	广西财经学院（明秀校区）	未申报	
40	广西财经学院（相思湖校区）	2022 年节水型高校	
41	梧州学院（主校区）	未参与复核，按复核不通过	

序号	高校校区名单	节水型高校建设情况	备注
42	贺州学院（主校区）	未申报	联合创建
43	贺州学院（分校区）	未申报	
44	百色学院（澄碧校区）	复核通过，2022 年节水型高校	
45	百色学院（东合校区）	复核通过，2022 年节水型高校	
46	广西民族师范学院（主校区）	未申报	
47	桂林航天工业学院（主校区）	复核通过，2022 年节水型高校	
48	桂林旅游学院（雁山校区）	未申报	
49	广西科技师范学院（来宾校区）	未申报	
50	广西科技师范学院（柳州北校区）	未申报	
51	广西警察学院（仙葫校区）	2022 年节水型高校	
52	广西警察学院（五合校区）	2022 年节水型高校	
53	广西警察学院（长湖校区）	已不承担办学任务，不纳入建设基数	
54	广西职业师范学院（主校区）	未申报	
55	广西职业师范学院（罗文校区）	未申报	
56	广西农业职业技术大学（主校区）	复核通过，2021 年节水型高校	原广西大学行健文理学院、广西农业职业技术学院合并
57	广西体育高等专科学校（主校区）	未申报	
58	广西职业技术学院（主校区）	2022 年节水型高校	
59	南宁职业技术学院（主校区）	2021 年节水型高校	
60	柳州职业技术学院（官塘校区）	2021 年节水型高校	
61	柳州职业技术学院（社湾校区）	未申报	
62	广西机电职业技术学院（主校区）	复核不通过	

序号	高校校区名单	节水型高校建设情况	备注
63	桂林师范高等专科学校（主校区）	复核通过，2022 年节水型高校	
64	广西水利电力职业技术学院（里建校区）	2021 年节水型高校	
65	广西水利电力职业技术学院（长垌校区）	2021 年节水型高校	
66	广西交通职业技术学院（园湖校区）	2021 年节水型高校	
67	广西交通职业技术学院（昆仑校区）	2021 年节水型高校	
68	广西交通职业技术学院（相思湖校区）	未申报	
69	广西建设职业技术学院（主校区）	2021 年节水型高校	
70	广西生态工程职业技术学院（主校区）	2021 年节水型高校	
71	广西国际商务职业技术学院（主校区）	2022 年节水型高校	
72	广西国际商务职业技术学院（武鸣校区）	未申报	广西国际商务职业技术学院（东盟校区）
73	广西工业职业技术学院（南宁校区）	2021 年节水型高校	
74	广西工业职业技术学院（贵港校区）	2022 年节水型高校	
75	广西工业职业技术学院（武鸣校区）	未申报	
76	广西经贸职业技术学院（青山校区）	2021 年节水型高校	
77	广西电力职业技术学院（安吉校区）	未申报	
78	广西电力职业技术学院（科园校区）	未申报	
79	广西电力职业技术学院（五象校区）	2022 年节水型高校	
80	广西工商职业技术学院（鹏飞校区）	2021 年节水型高校	
81	广西工商职业技术学院（中尧校区）	2021 年节水型高校	
82	广西工商职业技术学院（武鸣校区）	未申报	
83	广西幼儿师范高等专科学校（主校区）	申报，暂未通过	
84	广西幼儿师范高等专科学校（武鸣校区）	申报，暂未通过	

序号	高校校区名单	节水型高校建设情况	备注
85	广西幼儿师范高等专科学校（平果校区）	申报，暂未通过	
86	广西卫生职业技术学院（昆仑校区）	复核通过，2022 年节水型高校	
87	广西卫生职业技术学院（桃源校区）	2022 年节水型高校	
88	广西现代职业技术学院（主校区）	未参与复核，按复核不通过	
89	柳州铁道职业技术学院（主校区）	2021 年节水型高校	
90	北海职业学院（主校区）	复核通过，2022 年节水型高校	
91	北海职业学院（工业园校区）	因产权系租赁性质，不纳入建设基数	
92	柳州城市职业学院（主校区）	2022 年节水型高校	
93	百色职业学院（主校区）	2022 年节水型高校	
94	梧州职业学院（主校区）	2022 年节水型高校	
95	广西金融职业技术学院（主校区）	未申报	
96	广西安全工程职业技术学院（主校区）	2022 年节水型高校	
97	广西自然资源职业技术学院（主校区）	未申报	
98	崇左幼儿师范高等专科学校（主校区）	未申报	
99	广西制造工程职业技术学院（主校区）	未申报	
100	广西物流职业技术学院（主校区）	申报，暂未通过	
101	钦州幼儿师范高等专科学校（主校区）	未申报	
102	广西信息职业技术学院（主校区）	2021 新增，未申报	
103	广西农业工程职业技术学院（主校区）	2021 新增，未申报	
104	防城港职业技术学院（主校区）	2021 新增，未申报	

序号	高校校区名单	节水型高校建设情况	备注
105	广西城市职业大学（主校区）	未申报	
106	广西城市职业大学（崇左校区）	未申报	
107	桂林学院（主校区）	复核不通过	原广西师范大学漓江学院（主校区）
108	广西民族大学相思湖学院（七坡林场校区）	未申报	
109	桂林信息科技学院（主校区）	未申报	原桂林电子科技大学信息科技学院（主校区）
110	南宁理工学院（桂林校区）	申报，暂未通过	原桂林理工大学博文管理学院（桂林校区）
111	南宁理工学院（南宁校区）	未申报	原桂林理工大学博文管理学院（南宁校区）
112	广西中医药大学赛恩斯新医药学院（主校区）	未申报	
113	柳州工学院（南校区）	2021 年节水型高校	联合创建
114	柳州工学院（北校区）	2021 年节水型高校	
115	南宁师范大学师园学院（主校区）	未申报	
116	广西外国语学院（主校区）	未申报	
117	广西外国语学院（空港校区）	未申报	
118	南宁学院（主校区）	复核不通过	
119	北海艺术设计学院（主校区）	未申报	
120	广西演艺职业学院（主校区）	未申报	
121	桂林山水职业学院（主校区）	未申报	
122	广西英华国际职业学院（主校区）	未申报	
123	广西工程职业学院（主校区）	申报，暂未通过	

序号	高校校区名单	节水型高校建设情况	备注
124	广西理工职业技术学院（主校区）	未申报	
125	广西理工职业技术学院（城北校区）	未申报	
126	广西经济职业学院（主校区）	2021 年节水型高校	
127	广西科技职业学院（主校区）	未申报	
128	广西培贤国际职业学院（主校区）	申报，暂未通过	
129	广西蓝天航空职业学院（主校区）	申报，暂未通过	
130	桂林生命与健康职业技术学院（主校区）	未申报	
131	梧州医学高等专科学校（主校区）	未申报	
132	北海康养职业学院（主校区）	2021 新增，未申报	
133	桂林市职工大学	未申报	
134	广西开放大学（主校区）	2021 年节水型高校	

注：广西财经学院（防城港校区）已取消；桂林电子科技大学（六合路校区）、广西警察学院（长湖校区）已不承担办学任务；北海职业学院（工业园校区）因产权系租赁性质；以上不纳入建设基数，建设基数核定为 130 个

抄送：自治区住房城乡建设厅，各市水利局、教育局、机关事务管理局。

广西壮族自治区水利厅办公室

2023 年 1 月 12 日印发
